

Følgende særbestemmelser gjelder i tillegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Hå kommune:

Tekniske bestemmelser:

Pkt. 2.1

Vannmåler må tilpasses forbruk.

Pkt. 2.3.2 og 3.2.2

Frostfri dybde i Hå kommune er 120 cm målt fra toppen av ledning.

Pkt. 2.3.3

Tilknytning av enhetens stikkledning til hovedvannledning skal normalt skje i kum via samlestock og merket med adresse.

Kommunen skal utføre tilkøpling til offentlig ledningsnett som er i bruk.

Pkt. 2.6

3/4" vannmålerkonsoll skal være for horisontal vannmåler.

Pkt. 3.1

For beregning av overvannsmengde benyttes opplysninger i VA-normen, Vedlegg 9 overvannshåndtering, som presiserer lokal nedbørsituasjon på Jæren.

Pkt. 3.1.2

I områder der kommunalt ledningsnett ikke er dimensjonert i henhold til gjeldende VA-norm er det nødvendig å fordrøye overvann ved fortetting, vesentlig påbygging osv. Ved dimensjonering av fordrøyningsbehov brukes eldre dimensjoneringskriterier for før-situasjon.

Pkt. 3.1.2.1

Høyeste avrenningskoeffisienter fra gjeldende tabeller i Vedlegg 9 må benyttes ved beregning av overvannsmengder.

Pkt. 3.2.9

Kommunen utfører fysisk tilkobling til kommunale ledninger.

Tilknytningspunkter skal koordinatstadfestes av byggherren og sendes til kommunen.

Pkt. 3.7.1

Utvendige bilvaskeplasser bør ha takoverbygg og utforming som hindrer nedbør å renne inn i sluk. Dette for å unngå overbelastning av olje- og bensinutskillere og tilbakeslag i spillvannsnettet ved store nedbørsmengder.